

Vysvetlenie a doplnenie informácií uvedených v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti č. 11

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) obstarávateľ - VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, IČO: 00156752, poskytuje nasledovné vysvetlenie a doplnenie, resp. upresnenie informácií uvedených v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre predmet zákazky „**Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Gabčíkovo – generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo**“. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania k predmetnej verejnej súťaži bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ S 171 zo dňa 07.09.2017 pod zn. 2017/S 171 - 351101 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 178/2017 zo dňa 08.09.2017 pod. zn. 12718 – MSP (ďalej len „oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“).

Otázka č. 1:

Je možné zo strany zhotoviteľa počas rekonštrukčných prác bez navýšenia investícií vykonať technické opatrenia, vďaka ktorým dôjde k navýšeniu výkonu turbogenerátorov minimálne o 8%, prípadne i viac, ak tieto zmeny nebudú zasahovať do konštrukcie turbín ani iného technologického celku, pričom by zhotoviteľ prevzal na seba i zmluvne dohodnutú garanciu? Ak áno, bude táto skutočnosť nejakým spôsobom premietnutá i do kritérií výberu najlepšej ponuky?

Odpoveď na otázku č. 1:

Základné technické riešenia súvisiace s predmetom verejného obstarávania (Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Gabčíkovo - generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo) musia byť súčasťou cenovej ponuky v zmysle Zväzku 1 súťažných podkladov (SP_GO_VEG_Zvazok_1_Pokyny, bod 19.1.1.6). Úspešný uchádzač po podpise zmluvy v zmluvne požadovaných termínoch predloží detailný návrh technického riešenia a realizácie prác, ktoré budú posúdené a schválené zástupcom obstarávateľa. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk podľa predmetných súťažných podkladov je „**Navrhovaná Zmluvná cena Diela (vrátane rozpočtovej rezervy) vyjadrená v EUR bez DPH**“.

Otázka č. 2:

Je možné po čiastkovom odovzdaní diela uplatniť redukciiu Čiastky zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) v zmysle bodu 4.2 časti 2.5. súťažných podkladov, ktorá sa požaduje vo výške 2,5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH a výšky poisťnej sumy podľa bodu 18.3. časti 2.5. súťažných podkladov, ktorá sa požaduje vo výške minimálne 25 000 000,- EUR bez DPH?

Odpoveď na otázku č. 2:

Zo znenia podčl. 4.2 zmluvy je zrejmé, že pri Zábezpeke na vykonanie prác je možné znižovanie čiastky zábezpeky. Pri poisťnej sume podľa podčl. 18.3 zmluvy táto možnosť nie je.

Obstarávateľ zároveň poukazuje pri predkladaní bankovej záruky ako Zábezpeke na vykonanie prác na odpoveď č. 10 v rámci vysvetlenia č. 10 zo dňa 17.01.2018.

Otázka č. 3:

V bode 15.2. zmluvy o dielo, zo zväzku 2 súťažných podkladov (ďalej len zmluvy) je odkaz na podčlánok 1.16 zmluvy (Konflikt záujmov), pričom v zmluve podčlánok 1.16 pojednáva o Zmluve o dielo a Konflikte záujmov sa venuje podčlánok s označením 1.1.6.10 žiadame o vysvetlenie.

Odpoveď na otázku č. 3:

V uvedenom prípade došlo k zrejmej chybe v písaní a v podčl. 15.2 zmluvy.

Otázka č. 4:

Podľa § 32 ods. 2 slovenského zákona o verejnom obstarávaní nesmú byť dokumenty podľa bodu a) až d) týkajúce sa osobného postavenia staršie ako tri mesiace vzhľadom k dátumu podania ponuky. Budú obstarávateľom akceptované tieto dokumenty, ktoré boli pripravené k pôvodnému dátumu podania ponuky 30.11.2017, avšak vďaka posunu termínu predloženia ponuky lehotu platnosti teraz už nespĺňajú?

Odpoveď na otázku č. 4:

Takéto doklady zo strany obstarávateľa nebudú akceptované. Obstarávateľ si zároveň dovoľí uviesť, že v súlade s § 39 zákona č. 343/2017 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom jednotným európskym dokumentom.

Otázka č. 5:

Nižšie Vám zasielam žiadosť o objasnenie zadávacej dokumentácie na zadanie zákazky na verejnú zákazku: „**Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Gabčíkovo – generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo**“, vestník č. 178/2017, zo dňa: 08.09.2017, č. 12718 - MSP:

V dokumente „3_TŠ_GO_Regulátory Turbíny“ je v kapitole 6.2.3 SKR uvedený, okrem iného, nasledujúci požadovaný rozsah dodávky:

Požadujeme dodať pre každé sústrojenstvo (TG1, TG2, TG3, TG4, TG5, TG6, TG7 a TG8):

- *Dodávka 2 ks diagnostickej a servisnej sady – notebook s operačným systémom Windows, MS Office, antivírus ESET NOD, SW s nainštalovaným vývojovým a aplikačným vybavením, vrátane SW pre diaľkový servisný prístup. Notebook požadujeme v odolnejšom vyhotovení a novej vývojovej rade + taška, vrátane potrebných komunikačných káblov a prevodníkov. (Servisné notebooky sú spoločné pre RT a regulátor budenia).*
- *Dodávka konfiguračných, diagnostických a testovacích softvérových nástrojov a prostriedkov pre jeho správu a údržbu vrátane zodpovedajúcich softvérových licencií.*
- *Dodávka externého prístroja na vnútenie meranej frekvencie generátorov pre účely certifikácie primárnej regulácie výkonu s požadovanými parametrami (presnosť prístroja, rozsah výstupu, veľkosť skoku, napäťový výstup 0-10V atď.) v zmysle Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy, vydané SEPS, časť F.*

Prosíme o potvrdenie, že vyššie uvedené položky majú skutočne byť dodané pre každé agregáty samostatne, teda 8x.

Odpoveď na otázku č. 5:

Položky uvedené v otázke **nepožadujeme dodať samostatne pre každý regulátor turbíny** (TG1 až TG8).

Na základe uvedeného rozsah dodávky v rámci generálnych opráv TG1 až TG8 predstavuje:

- 2ks diagnostickej a servisnej sady a k tomu prislúchajúci SW v zmysle popisu v predmetných súťažných podkladoch (3_TŠ_GO_Regulátory Turbíny“ kapitola 6.2.3)
- 1 ks externý prístroj na vnútenie meranej frekvencie generátorov v zmysle popisu v predmetných súťažných podkladoch (3_TŠ_GO_Regulátory Turbíny“ kapitola 6.2.3)