

V Bratislave, dňa 27.11.2017

**Vysvetlenie a doplnenie informácií uvedených v dokumentoch potrebných
na vypracovanie ponuky č. 5**

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) obstarávateľ - VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, IČO: 00156752, poskytuje nasledovné vysvetlenie a doplnenie, resp. upresnenie informácií uvedených v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre predmet zákazky „**Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Gabčíkovo – generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo**“. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania k predmetnej verejnej súťaži bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ S 171 zo dňa 07.09.2017 pod zn. 2017/S 171 - 351101 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 178/2017 zo dňa 08.09.2017 pod zn. 12718 – MSP (ďalej len „oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“).

Obstarávateľ týmto vykonáva nasledujúce vysvetlenie a doplnenie, resp. upresnenie:

Otázka č. 1:

Zväzok 3 „Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov, bod 7 - požaduje obstarávateľ na predmetnú stavbu „Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Gabčíkovo - generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo“ vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie? Prečo v návrhu harmonogramu Zväzok 1 Pokyny Príloha 7.2 nie je táto činnosť zohľadnená (čas na spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie)? V harmonograme je zohľadnená iba inžinierska činnosť „stavebné konanie“ t. j. zabezpečenia získania stavebného povolenia.

Odpoveď na otázku č. 1:

Zhotoviteľ začne realizáciu prác až po zhotoviteľom vypracovanej a Obstarávateľom odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Zhotoviteľom vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) musí byť v dostatočnom rozsahu pre získanie stavebného povolenia, alebo ohlásenia stavby podľa platných právnych predpisov.

Podľa v súčasnosti platnej legislatívy (Vyhláška 453/2000 Z.z.) je zloženie dokumentácie pre stavebné povolenie nasledovné:

- A. Sprievodná správa
- B. Súhrnná technická správa
- C. Celková situácia stavby (zastavovací plán)
- D. Koordinačný výkres stavby
- E. Dokumentácia stavebnej časti stavby (pozemné stavby, inžinierske stavby)
- F. Projekt organizácie výstavby (vyznačené plochy zariadenia staveniska, prístupové komunikácie, medzi skládky, popis odstavky komunikácií)
- G. Dokumentácia prevádzkových súborov
- H. Celkové náklady stavby
- I. Doklady

Zhotoviteľ zabezpečí k spracovanej DSP stanovisko:

Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. (SVP - správca vodného toku),

Technicko – bezpečnostného dozoru (TBD - dohľad nad bezpečnosťou vodnej stavby), ktorý je interným útvarom Obstarávateľa Vodohospodárska výstavba š.p.

Technickej inšpekcie (TI - overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení projektovej dokumentácie stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).

Generálne opravy v zmysle súťažných podkladov Zväzku 3 bod 6.2 (Zväzok 1, Príloha 7.2) začínajú sekciami Generálna oprava (GO) žeriavov 275t a ROVE. Pre začatie prác na uvedených sekciách je potrebná technická dokumentácia a v prípade GO žeriavov 275t vyjadrenie dotknutých organizácií (technická inšpekcia, stavebný úrad). Obstarávateľ neurčuje aký druh stavebného konania je potrebný pre začatie prác na sekcii GO žeriavov 275t, predpokladaná doba na získanie vyjadrenia dotknutých orgánov v zmysle vyššie uvedeného sú 2 mesiace (súťažné podklady Zväzok 1 a 3).

Začiatok prác na generálnej oprave turbogenerátoroch je možný po ukončení generálnej opravy žeriavov 275t čo predstavuje minimálne 12 mesiacov od podpisu zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania. Jeden rok považuje Obstarávateľ za dostatočný čas pre získanie právoplatného vyjadrenia stavebného úradu potrebného pre začatie prác na GO turbogenerátorov.

Otázka č. 2:

Bude stavebné povolenie na realizáciu stavby „Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Gabčíkovo - generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo“ zabezpečené v súlade so zákonom č. 50/ 1976 Zb. „Stavebný zákon“ , alebo podľa zákona č. 39/2013 Z.z. „Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia“?

Odpoveď na otázku č. 2:

Stavebné povolenie na realizáciu stavby bude zabezpečované v súlade so zákonom č. 50/1976 Z. z. „Stavebný zákon“. Stavebné povolenie bude vydávať Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Otázka č. 3:

Podľa súťažných podkladov „SP_GO_VEG_Zvazok_3_0pis_predmetu_zakazky“, kap. 7, bod (3), je požadované mimo iného vybavenie stavebného povolenia zhotoviteľom .

Vlastná otázka:

Prosíme o upresnenie, aké sú konkrétne požiadavky a na aké celky generálnej opravy je nutné stavebné povolenie zaistiť atď.

Odpoveď na otázku č. 3:

Minimálne požiadavky pre stavebné konanie sú uvedené v odpovedi na otázku č.1 tohto Vysvetlenia č.5. Na základe vypracovanej dokumentácie je potrebné realizovať stavebné konanie pre Generálnu opravu žeriavov a generálnu opravu turbogenerátorov.

Otázka č. 4 :

V technickej špecifikácii 4_TŠ_GO_ROZVODNA_15,75kV v bode 5.1.2 ELEKTRO ČASŤ je požadovaná

„dodávka zariadenia pre ochranu pred prepätiami pri spínacích procesoch“ .

Vlastná otázka:

Prosíme upresniť, do ktorých rozvádzačov je dodanie zariadenia pre ochranu pred prepätiami pri spínacích procesoch požadované.

Odpoveď na otázku č. 4:

V tomto prípade ide o technické zariadenia pre obmedzenie prepätí, ktoré vznikajú pri spínaní generátorového vypínača. Ide o prepätie, ktoré vzniká najmä pri vypínaní skratov. Zariadenie pre obmedzenie prepätí bude súčasťou vypínača a bude umiestnené v kobke č.4 pri každej TG v rozvodni R15,75kV.

Ostatné prepäťové ochrany v rozvádzačoch budú riešené štandardne podľa návrhu projektantov (7_TŠ_GO_OCHRANY TRANSF. a GENERÁTOROV).